

Pytania z testu pisemnego dla grupy I (szkoła podstawowa). OTWP - eliminacje powiatowe w Białej Podlaskiej.

1. Kto jest nazywany pionierem polskiego pożarnictwa?
a) [Józef Tuliszkowski](#)
b) Bolesław Chomicz
c) Waldemar Pawlak
2. Co oznacza skrót ZOSP RP?
a) Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
b) Zarząd Ochotniczej Służby Ratowniczej Rzeczypospolitej Polskiej
c) [Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej](#)
3. Pierwszą analizę stanu zagrożenia pożarowego w Polsce zawarto w słynnym dziele Andrzeja Frycz Modrzewskiego „O naprawie Rzeczypospolitej” wydanym w roku:
a) 1500
b) [1551](#)
c) 1651
4. W którym roku harcerskie drużyny pożarnicze przekształcono w harcerskie oddziały pożarne?
a) w 1926
b) [w 1936](#)
c) w 1946
5. Zawodnikami w Młodzieżowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych według regulaminu CTIF są dziewczęta i chłopcy w wieku:
a) 8 -15 lat
b) [12-16 lat](#)
c) 16-18 lat
6. Pierwszy ogólnopństwowy zjazd delegatów straży pożarnej w Polsce w Warszawie odbył się:
a) [w 1921 roku](#)
b) w 1923 roku
c) w 1946 roku
7. Strażackie akcje dywersyjne prowadzone podczas II wojny światowej przez Oddział Wojskowy „Skała” były prowadzone pod kryptonimem:
a) [„Gaśnica”](#)
b) „Pożar”
c) „Bosak”
8. Jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej jest:
a) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej
b) Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej
c) [Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej](#)
9. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
a) wytwornica pianowa
b) generator piany
c) [prądownica pianowa](#)
10. Na terenie wiejskim szerokość drogi pożarowej powinna wynosić
a) [3 metry](#)
b) 3,5 metry
c) 4 metry

11. Do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej:

- a) 0,5 metra
- b) 1,0 metr
- c) 1,5 metra

12. Hydranty wewnętrzne służą do :

- a) gaszenia pożaru w budynku przez straż pożarną
- b) gaszenia pożaru w obiekcie przez użytkowników obiektu
- c) zasilania w wodę stałych urządzeń gaśniczych

13. Hydranty zewnętrzne służą do:

- a) gaszenia pożaru na terenie przyległym przez straż pożarną
- b) gaszenia pożaru w obiekcie przez użytkownika obiektu
- c) gaszenia pożaru i zasilania w wodę stałych urządzeń gaśniczych

14. Minimalną jednostką masy środka gaśniczego zawartego w gaśnicach przypadającą na każde 100 metrów kwadratowych powierzchni strefy pożarowej jest:

- a) 1 kg (lub 1 decymetr sześcienny)
- b) 2 kg (lub 2 decymetr sześcienny)
- c) 2 kg (lub 3 decymetr sześcienny)

15. Ile razy w roku należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym (na przykład węglem) w budynku mieszkalnym?

- a) co najmniej 2 razy
- b) co najmniej 4 razy
- c) co najmniej raz w miesiącu

16. Odległość ustawienia sterty od budynku wykonanego z materiałów palnych powinna wynosić co najmniej:

- a) 20 m
- b) 30 m
- c) 50 m

17. Odległość ustawienia sterty, stogu od lasów i terenów zadrzewionych powinna wynosić co najmniej:

- a) 50 m
- b) 100 m
- c) 150 m

18. Przeciwpozarowy wyłącznik prądu należy stosować w strefach pożarowych:

- a) o kubaturze przekraczającej 1500 metrów sześciennych
- b) o powierzchni przekraczającej 1800 metrów kwadratowych
- c) o kubaturze przekraczającej 1000 metrów sześciennych

19. Temperatura pomieszczeń, w których instaluje się butle z gazem propan-butan nie może przekraczać :

- a) 25 stopni Celsjusza
- b) 35 stopni Celsjusza
- c) 45 stopni Celsjusza

20. Do kategorii zagrożenia ludzi ZL V zaliczamy:

- a) hotel
- b) budynek biurowy
- c) przedszkole

21. Zgodnie z przepisami rozpalenie ognisk jest zabronione w odległości od budynków mniejszej niż:

- a) 5 m

- b) 10 m
- c) 20 m

22. Według przepisów techniczno-budowlanych symbol PM oznacza:

- a) budynki mieszkalne
- b) użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego
- c) budynki produkcyjne i magazynowe

23. Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu ?

- a) trzy
- b) cztery
- c) pięć

24. Hydranty wewnętrzne mogą być wielkości:

- a) 15 i 20
- b) 25 i 52
- c) 75 i 100

25. Dwie gwiazdki bez otoku na naramienniku, oznaczają stopień służbowy w Państwowej Straży Pożarnej :

- a) starszego aspiranta
- b) młodszego kapitana
- c) aspiranta

26. Ile jest kategorii zagrożenia pożarowego lasu?

- a) trzy
- b) cztery
- c) pięć

27. Niezbędnym czynnikiem palenia się jest obecność:

- a) tlenu węgla
- b) dwutlenku węgla
- c) tlenu

28. Litera C w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza że:

- a) jest to samochód zapewniający komfort jazdy
- b) jest to samochód do gaszenia pożarów grupy C
- c) jest to samochód gaśniczy ciężki

29. Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma siedzibę w:

- a) Krakowie
- b) Częstochowie
- c) Warszawie

30. Jaką grupę pożarów określa symbol B umieszczony na gaśnicy.

- a) pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk występuje zjawisko żarzenia
- b) pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
- c) pożar gazów